



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRES INSTALLATIE: AARDENBULCKALIJDE 1506
YALDEGEM

EIGENAAR: SINAT E
Adres: AARDENBULCKALIJDE 1506 - YALDEGEM

OPDRACHTGEVER: DE VUEGEL C
Adres: OUDE STRAAT 3A/11 - ADEGEM

INSTALLATEUR: DE VUEGEL C
Adres: _____
BTW of IK: _____

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 17 okt 2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle~~ - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: PV

Begin werken: Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 230V V Bescherming van de aansluiting AUT 2P40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 16 mm² Alg. schakelaar: type DSG3A/300mA

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 4,60 Ohm; RI tot NOTA1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

OMVORMEL WIEL PIJNEN

MERK: SUNNY BOY NIEUW GEPLAAT 24K IP/Wf = 4320Wp

TYPE: SB4000TL-21

NUMMER: 2130203144

IAC: 22A

SMAX: 4000VA

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

NOTA1

1. geen isolatietellingen i.v.m. aanwezigheid gevoelige elektronica
2. ontgeping tab. niet is getoet
3. nauwelijks karakteristieke penalen t.o.v. omvormer behoor niet tot de controle

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____

de aangesteide van de stroomverdelers

naam: _____


handtekening: _____

BESLUIT

- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17 okt 2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- 2. De installatie is **niet conform**.
- 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)
di-DE BARDENHEER 7



voor de Directeur,



Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel